

別表 1 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

防 火 管 理 者		役職：氏名 自治会顧問：古山博之					
防火担当責任者		火元責任者		防火担当責任者		火元責任者	
担当区域	氏 名	担当区域	氏 名	担当区域	氏 名	担当区域	氏 名
手賀の杜 スクエア	文化施設部長	サロン	・文化施設部 役員 ・各利用代表者				
		ホール					
担 当 者 の 任 務							
防火管理者	<ul style="list-style-type: none"> ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 						
防火担当責任者	<ul style="list-style-type: none"> ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 						
火元責任者	<ul style="list-style-type: none"> ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック表」などに基つきチェックし、防火管理者に報告する。 						
従業員等の注意事項							
<ol style="list-style-type: none"> 1 消火器が設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 2 非常口の付近には、障害となる物品を置かないこと。 3 火気設備器具の周辺は、きちんと整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 4 施設を最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 5 喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸い殻入れを用いて喫煙すること。 ※吸い殻入れには、水を常時入れておくこと。 6 死角となる廊下、物置室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 7 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 8 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 9 喫煙場所などの吸い殻入れ、通路のごみ入れを確認するほか、吸い殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10 建物内外の整理整頓を行い、ごみやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 11 電気、ガスなどの火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12 火元責任者は、担当区域の火気の状態を責任を持って管理すること。 13 その他 <ul style="list-style-type: none"> (1) シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は持ち込まないこと。 (2) 避難通路上への物品等の設置は、行わないこと。 (3) 裸火の使用又は危険物品を持ち込むことは、防火管理者の承認を得ること。 (4) 施設場内で、喫煙をしている者を発見した場合は、直ちに制止すること。 							

別表2 自主検査チェック表（日常）「火気関係」

_____月_____

実施責任者		火元責任者	文化施設部役員		担当区域	手賀の杜スクエア サロン or ホール		
			施設利用代表者					
日	点検者	実施項目						
		利用終了時の火気の確認	電源遮断の確認 (ブレーカの異音)	火気設備器具の異常確認 (給湯器)	電気器具の配線老化・損傷	消火器の異常有無確認	窓等の施錠確認	その他 (可燃物の有無確認)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

日	点検者	実施項目						
		利用終了時の火気の確認	電源遮断の確認 (ブレーカの異音)	火気設備器具の異常確認 (給湯器)	電気器具の配線老化・損傷	消火器の異常有無確認	窓等の施錠確認	その他 (可燃物の有無確認)
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
(備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。							防火管理者 確認	
(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修								

別表3

自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」

実施責任者 氏名：		火元責任者	文化施設部役員 利用代表者		担当範囲		手賀の杜スクエア サロン or ホール			
実施日時			(例) 4/1 10時							
実施項目		確認箇所	チェック状況		チェック状況		チェック状況		チェック状況	
避難障害	避難口	出入口	○							
	誘導灯	点灯	○							
	避難通路	サロン側通路	△	椅子散乱						
		ホール側通路	○							
操作障害等	非常警報装置	電源ランプ点灯	○							
	排煙窓	開閉操作	○							
備考		椅子散乱していたので片付け 防火管理者へ報告								
(備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。 (凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修							防火管理者 確認			

別表 4

自主検査チェック表（定期）

実施項目		確認箇所		検査結果	
建物構造	(1) 基礎部	上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。			
	(2) 柱・はり・壁・床	コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。			
	(3) 天井	仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。			
	(4) 窓枠・サッシ・ガラス	窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。			
	(5) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット	貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。			
	(6) 屋外階段	各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。		—	
	(7) 手すり	支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。		—	
	(8) 消防隊非常用進入口	表示されているか、また、進入障害はないか。			
防火施設	(1) 外壁の構造及び開口部等	① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。			
	(2) 防火区画	① 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。			
避難施設	(1) 廊下・通路	① 有効幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。			
	(2) 階段	③ 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 ④ 階段室の内装は不燃材料になっているか。 ⑤ 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 ⑥ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。		—	
	(3) 避難階の避難口（出入口）	① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。			
火気設備器具	(1) 厨房設備（大型レンジ、フライヤー等）、ガスコンロ、湯沸器	① 可燃物品からの保有距離は適正か。 ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ③ ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か、また、ダクトは清掃されているか。 ⑥ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。			
	(2) ガスストーブ、石油ストーブ	⑦ 自動消火装置は適正に機能するか。 ⑧ 火気周囲は整理整頓されているか。		—	
電気設備	(1) 変電設備	① 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、過熱はないか。		—	
	(2) 電気器具	① タコ足の接続を行っているか。 ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。			
危険物施設	(1) 少量危険物貯蔵取扱所	① 標識は掲げられているか。 ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 ③ 換気設備は適正に機能しているか。 ④ 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ⑤ 整理清掃状況は適正か。 ⑥ 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ⑦ 屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。		—	
	(2) 指定可燃物貯蔵取扱所	① 標識は掲げられているか。 ② 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。		—	
検査実施者氏名		検査実施日	検査実施者氏名	検査実施日	防火管理者確認
構造関係 _____		年 月 日	火気設備器具 _____	年 月 日	
防火関係 _____		年 月 日	電気設備 _____	年 月 日	
避難関係 _____		年 月 日	危険物施設 _____	年 月 日	

(備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 —…該当なし

別表 5

消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表

実施設備	確認箇所	点検結果
消火器 (年 月 日実施)	(1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。	
屋内消火栓設備 泡消火設備(移動式) (年 月 日実施)	(1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は点灯しているか。	-
スプリンクラー設備 (年 月 日実施)	(1) 散水の障害はないか(例 物品の集積など)。 (2) 開仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の変形及び操作障害はないか。 (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (5) 制御弁は閉鎖されていないか。	-
水噴霧消火設備 (年 月 日実施)	(1) 散水の障害はないか(例 物品の集積など)。 (2) 開仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。	-
泡消火設備(固定式) (年 月 日実施)	(1) 泡の分布を妨げる物がないか。 (2) 開仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。	-
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 (年 月 日実施)	(1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか(手動式起動装置)。 (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。	-
屋外消火栓設備 (年 月 日実施)	(1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。	-
動力消防ポンプ設備 (年 月 日実施)	(1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管ぞう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。	-
自動火災報知設備 (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、開仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。	-
ガス漏れ火災警報設備 (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、開仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。	-
漏電火災警報器 (年 月 日実施)	(1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。	-
非常ベル (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。	
放送設備 (年 月 日実施)	(1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 放送設備により、放送ができるかどうか。	-
避難器具 (年 月 日実施)	(1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっているか。 (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。 (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。	-
誘導灯 (年 月 日実施)	(1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には、開仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。	
消防用水 (年 月 日実施)	(1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。	
連結散水設備 (年 月 日実施)	(1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。	-
連結送水管 (年 月 日実施)	(1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また、送水活動に障害となるものがないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 表示灯は点灯しているか。	
非常コンセント設備 (年 月 日実施)	(1) 周囲に使用上障害となる物がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 (3) 表示灯は点灯しているか。	
検査実施者氏名	防火管理者確認	

(備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。(凡例) ○:良 ×:不備・欠陥 △:即時改修 -:該当なし

別表 6

消防用設備等・特殊消防用設備等点検計画表

点検の区分 消防用設備等・特殊 消防用設備等の種類	機器点検	総合点検
消火器	5月、11月	5月
誘導灯	5月、11月	5月
非常警報装置	5月、11月	5月
排煙設備	5月、11月	5月

* 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

点検設備業者	
住 所	
電 話 番 号	

別表 7

自衛消防隊の編成と任務（その 1 本部隊）

自衛消防隊本部長 自主防災組織防災本部長 藤田新二 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う）		
自衛消防隊長 自主防災組織防災副本部長 風間広幸 （自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。）		
自衛消防副隊長 自主防災組織防災副本部長 芝山義範 （隊長を補佐し、隊長が不在時は、その任務を代行する。）		
本部隊の編成（平常時）	平常時の任務	警戒宣言、津波警報等発令時の隊編成と任務
指揮班 班長：自主防災組織担当 自治会副会長 自主防災組織 給食給水班	<ol style="list-style-type: none"> 隊長、副隊長の補佐 自衛消防本部の設置 命令の伝達並びに情報の収集 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 その他指揮統制上必要な事項 	<p>情報収集班として編成する。</p> <p>指揮班・通報連絡班補佐： 自治会 総務部、同 会計部</p> <ol style="list-style-type: none"> テレビ・ラジオ等により情報を収集し、各階に連絡する。 周辺地域の状況を把握する。 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在館者に対する周知を図る。 食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。 在館者の調査
通報連絡班 班長 自主防災組織 情報収集班	<ol style="list-style-type: none"> 消防機関への通報並びに通報の確認 施設内への非常通報並びに指示命令の伝達 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。） 	
消火班 班長：自主防災組織消火班長 自主防災組織 消火班	<ol style="list-style-type: none"> 消火器による消火作業に従事 地区隊が行う消火作業への指揮指導 消防隊との連携及び補佐 	<p>点検措置班として編成する。</p> <p>補佐： 自治会 文化施設部、同 環境美化部</p> <p>建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、消防用設備等・特殊消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を行う。</p>
避難誘導班 班長 自主防災組織 避難誘導班	<ol style="list-style-type: none"> 避難開始の指示命令の伝達 非常口の開放並びに開放の確認 避難上障害となる物品の除去 逃げ遅れた者の確認及び本部への報告 ロープ等による警戒区域の設定 	<p>平常時と同様の編成とする。</p> <p>補佐： 自治会 イベント部、同 児童シニア部</p> <p>混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。</p>
救護班 班長：自主防災組織救出救護班長 自主防災組織 救出救護班	<ol style="list-style-type: none"> 応急救護所の設置 負傷者の応急処置 救急隊との連携、情報の提供 	<p>情報収集班として編成する。</p> <p>補佐： 自治会 回覧部、同 広報書記部</p> <p>上記の指揮班と通報連絡班の任務に同じ。</p>

別表 8

自衛消防業務講習等修了者一覧

(平成 年 月 日現在)

事業所名	手賀の杜自治会		用途	集会場	
所在地・電話番号	柏市手賀の杜3-29-12 ・ 090-9967-1761				
資格者氏名	資格取得 年 月 日	資格番号	本講習修了 年 月 日	再講習修了 年 月 日	消防機関 への連絡
	年 月 日		年 月 日	年 月 日	

別表9

自衛消防訓練実施結果表

実施日時	平成 年 月 日 時 分～ 時 分		
実施場所	参加人員 名		
実施範囲	建物： 全体 ・ 部分 (棟 階)		
	参加事業所・参加部門		
実施区分	実働 ・ 体験 ・ 確認 ・ 図上研究		
実施内容 (1～3については訓練内容を記録する。)	1 総合・消火・消火実放水・通報・避難・検証 2 安全防護・応急救護・地震 3 隊任務・編成・基礎行動・規律 4 消防技術会参加・出初式参加・消防演習参加		
訓練対象者	・従業員(全員・一部)、パート、アルバイト ・自衛消防隊員(全員・一部・特定の人) ・自衛消防隊 本部・地区隊(全員・一部) ・防災センター勤務者		
訓練想定	火災・地震・その他 ()	発災階 () ・ 場所 ()	
訓練指導者	職 氏名		
結果への意見	全体評価 推奨事項・反省点		
記入者	職 氏名		
	主な訓練内容	実技実施者・体験者名簿	
1	自衛消防隊の各任務確認		
2	火災発見時の周知方法		
3	119番通報要領		
4	防災センター、自衛消防隊への連絡要領		
5	在館者への情報伝達、避難指示要領	参加人員 名	
6	避難誘導・介助要領	参加人員 名	
7	応急救護の措置要領		
8	逃げ遅れた者の確認要領		
9	自衛消防隊本部の設置・運用要領		
10	身体防護(従業員等)、安全確保要領	参加人員 名	
11	避難要領(従業員等)	参加人員 名	
12	防災センターの運用、活用要領		
消防用設備等・特殊消防用設備等	1	自火報受信機、非常ベルの取扱要領	
	2	火災通報装置の取扱要領	
	3	放送設備、インターホンの取扱要領	
	4	消火器具、屋内消火栓の取扱要領	
	5	消火器、屋内消火栓の実放水体験	
	6	スプリンクラー設備、泡消火設備等の取扱要領	
	7	避難器具の取扱要領	
防火設備・避難施設	1	防火戸、防火シャッターの操作取扱要領	
	2	エレベーター、エスカレーターの停止要領	
	3	非常口、避難口、避難通路の確保要領	
	4	非常用エレベーター、排煙設備の操作要領	
その他			

別表10

防火管理業務の一部委託状況表

(平成 年 月 日現在)

防火対象物名称				再受託者の有無
管理権原者氏名				<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 一部あり <input type="checkbox"/> 全部
防火管理者氏名				
受託者の氏名及び住所等				
〔法人にあつては名称及び主たる事務所の所在地〕			受託者が再委託する場合は記入	
氏名(名称) 住所(所在地) 電話番号 担当事務所(所在地)				
電話番号 〔教育担当者職・氏名〕				
〔講習等種別・修了番号〕 〔教育計画〕				
受託者の 行う 防火 管理 業務 の 範囲 及び 方法	常駐方式	範囲	<input type="checkbox"/> 火気使用箇所の点検監視業務 <input type="checkbox"/> 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 <input type="checkbox"/> 火災が発生した場合の初動措置 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> 避難誘導 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 周囲の可燃物の管理 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> 避難誘導 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他 ()
		方法	常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯	
	巡回方式	範囲	<input type="checkbox"/> 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 <input type="checkbox"/> 火災が発生した場合の初動措置 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> その他 ()
		方法	巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯	
	遠隔 移報 方式	範囲	<input type="checkbox"/> 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 <input type="checkbox"/> 火災が発生した場合の初動措置 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> その他 ()
		方法	現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯	

(備考)「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付すこと。